



Изготовитель: ЗАО «ПОЖТЕХНИКА»

210602, Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 145

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +375 (212) 33-51-51

www.ptc01.com

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ** [www.fire.by](http://www.fire.by)

Минский филиал: 220070, ул. Радыцкая, 54б тел./факс (017) 346-41-40, (029) 660-22-77  
 Гомельский филиал: 246015, ул. Лепешинского, 2а тел./факс (0232) 25-25-33, (029) 661-22-77  
 Гродненский филиал: 230013, ул. Карского, 24 тел./факс (0152) 75-25-75, (029) 662-22-77  
 Могилевский филиал: 212018, пер. Тягильский, 1в тел./факс (0222) 48-98-28, (029) 663-22-77  
 Брестский филиал: 224028, ул. В. Купалы, 124в тел./факс (0162) 55-55-20, (029) 664-22-77  
 Витебский центр продаж: 210015, ул. Жесткова, 1в тел./факс (0212) 47-71-31, (029) 669-22-77

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** [www.ptc01.ru](http://www.ptc01.ru)

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ: 8-800-555-77-22

МОСКВА ПОЖТЕХНИКА ЦЕНТР ВНУКОВО:

119027, г. Москва, п. Внуково, ул. Центральная, 16, стр. 14, тел: (495) 785-98-99 (многоканальный)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОЖТЕХНИКА ЦЕНТР ЛИТЕР:

195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр-т, 2, тел. (812) 303-83-13 (многоканальный)

**ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ЗАКАЧНЫЕ МИГ**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПБАК.634233.016 РЭ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы огнетушителей порошковых закачных МИГ, а также для руководства при их использовании по прямому назначению.

Пример записи условного обозначения огнетушителей при заказе: огнетушитель порошковый закачной ОП-4(з)-АВСЕ МИГ

**1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Огнетушители порошковые закачные МИГ предназначены для оснащения органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, защиты объектов народного хозяйства, транспортных средств, а также для применения в бытовых условиях и качестве первичного средства тушения пожаров классов А (твердых тлеющих материалов), В (горючих жидкостей), С (горючих газов) и Е (электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В).

1.2 Огнетушители не предназначены для тушения возгораний щелочных, щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1 Технические характеристики отображены в таблице 1

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование показателя/ значения	ОП-1(а)	ОП-2(з)	ОП-3(а) 110	ОП-3(и)	ОП-4(з)	ОП-5(а)	ОП-6(з)	ОП-8(з)	ОП-9(з)	ОП-10(з)
1 Масса заряда ОТВ, кг	1±0,05	2±0,1	3±0,15	4±0,2	5±0,25	6±0,3	8±0,4	9±0,45	10±0,5	
2 Длина струи ОТВ, м, не менее	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	
3 Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	8	10	10	12	15	15	15	
4 Огнетушительная способность огнетушителей МИГ: ранг модельного очага класса А ранг модельного очага класса В	1А 13В	1А 21В	2А 55В	1А 34В	2А 55В	2А 70В	3А 89В	4А 144В	4А 144В	4А 144В
5 Рабочее давление при температуре (20±2)°С, МПа	1,5±0,1									
6 Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С	От минус 50 до плюс 50									
7 Дата следующей проверки, лет, не более*	5									
8 Срок службы, лет, не менее	10									
9 Масса огнетушителя полный, кг, не более	2,1	3,6	4,8	6,3	7,7	9,0	11,4	12,5	14,0	
10 Габаритные размеры, мм, не более: -высота -диаметр корпуса -диаметр корпуса в местах крепления кронштейна	260 120 110	405 120 110	505 120 110	365 150 147	430 150 147	520 150 147	585 150 147	560 185 180	590 185 180	640 185 180

\*Гарантирование – срок проверки огнетушителей на транспортных средствах – не реже одного раза в два года (п.9.3)



### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки указан в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	ОП-1(а)-ОП-2(а)	ОП-3(а)	ОП-4(а)-ОП-10(а)	Кол
огнетушитель	-	+	+	1
распылитель	-	-	+	1
руководство по эксплуатации	-	+	+	1
Кронштейн настенный «ММ» (по согласованию с заказчиком)	-	+	+	1

3.2 При получении огнетушителей в разобранном виде распылитель подсоединить к запорно-пусковому устройству (ЗПУ) огнетушителя.

3.3 Для размещения огнетушителей на транспортных средствах применяются кронштейны транспортных КТХ. Номенклатура и применимость кронштейнов транспортных КТХ указана в таблице 3.

Таблица 3 – Кронштейны транспортных КТХ

Наименование кронштейна	КТХ-1	КТХ-2	КТХ-3	КТХ-3+	КТХ-4	КТХ-5	КТХ-6
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-1(а)	ОП-2(а)	ОП-3(а)-110	ОП-3(а)	ОП-4(а)	ОП-5(а)	ОП-6(а)

**ВНИМАНИЕ!** Кронштейны транспортных КТХ в комплект поставки огнетушителей не входят и заказываются отдельно.

### 4 УСТРОЙСТВО

4.1 Конструкция огнетушителей на рис. 1. Огнетушители состоят из корпуса 3, в горловину которого ввернуто ЗПУ 1 с сифонной трубкой 4. К выходному отверстию ЗПУ огнетушителей ОП-1(а)-ОП-3(а) подсоединяется сопло 2, а в ОП-4(а) – ОП-10(а) распылитель 5.

Индикатор давления на ЗПУ оснащен фильтрующим элементом, который обеспечивает изоляцию огнетушащего вещества (ОТВ) от индикатора.

Огнетушители заряжены осушенным воздухом с содержанием водяных паров не выше 0,006% масс.

4.2 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные на основных технических характеристиках.

### 5 ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 После удаления чеки и нажатия кистью руки на верхнюю ручку ЗПУ открывается клапан ЗПУ и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через сифонную трубку, ЗПУ и распылитель (сопло) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи ОТВ, верхнюю ручку ЗПУ следует вернуть в исходное положение.

### 6 ПОРЯДОК РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

6.1 Тушение очагов пожара на открытых площадках производить с наветренной стороны.

6.2 При тушении струю ОТВ направлять в основание пламени и при этом перемещать огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения.

6.3 Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

### 7 УКАЗАНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Лица работающие с ОТВ при зарядке огнетушителей, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в ТНПА на огнетушащие вещества.

7.2 Помещения, в которых проводится работа по зарядке ОТВ, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, освещением по СНБ 2.04.05-98 и отоплением по СНБ 4.02.01-03.

7.3 Не допускается применение огнетушителей для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЗВМ, электронное оборудование и т.п.)

7.4 Огнетушители пригодны для тушения пожаров электрооборудования под напряжением 1000В с расстояния не менее 1 м.

#### 7.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вадугий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковом устройстве, а также при нарушении герметичности ЗПУ и корпуса, при неисправном индикаторе давления;
- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением рабочего газа;
- наносить удары по огнетушителю;
- направлять струю ОТВ при работе огнетушителя в сторону близко стоящих людей;
- использовать распылитель для переноски огнетушителя.

### 8 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Правила приведения огнетушителей в действие указаны на этикетке.

8.2 Лица, эксплуатирующие огнетушители, должны быть ознакомлены с правилами эксплуатации и использования огнетушителей.

8.3 Диапазон температур эксплуатации указан в таблице 1.

8.4 Размещение и эксплуатацию огнетушителей на объектах необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями ТКП 295-2011, СП 9.13130-2009, ГОСТ 12.4.009, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и указаниями настоящего руководства.

8.5 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов – вибрации, агрессивных сред, повышенной влажности и т.д.

8.6 Огнетушители должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.


8.7 Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.

8.8 Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходит за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.





ОП-1(з)  
ОП-2(з)  
ОП-3(з)



ОП-4(з)  
ОП-5(з)  
ОП-6(з)  
ОП-8(з)  
ОП-9(з)  
ОП-10(з)

Рисунок 1

1 – запорно-пусковое устройство, 2 – сопло, 3 – корпус, 4 – сифонная трубка, 5 – распылитель.

В.9 На каждый огнетушитель, установленный на объекте (принятый в эксплуатацию), заводят эксплуатационный паспорт.

Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель, записывают в эксплуатационный паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

В.10 Огнетушители должны подвергаться первоначальной проверке перед введением в эксплуатацию, а также периодическим (ежеквартальным, ежегодным) проверкам.

В.11 Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкций по работе с огнетушителями.

В.12 Проверки (контроль состояния) огнетушителей должны проводиться в соответствии с данным руководством по эксплуатации и ТНПА лицом, назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

В.13 Проверки огнетушителей включают в себя: внешний осмотр и контроль утечки вытесняющего газа. По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя и записывают в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

В случае, если при проведении проверок установлено: наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, ЗПУ огнетушителя; значительное нарушение защитных и лакокрасочных покрытий; отсутствие четкой и понятной маркировки; пломбы или чеки; неудовлетворительное состояние распылителя ОТВ; наличие механических повреждений, следов коррозии, литьевого облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя; утечка вытесняющего газа, то огнетушители должны быть выведены из эксплуатации и отправлены для проведения технического обслуживания (ремонта, перезарядки) в специализированные организации.

Контроль утечки вытесняющего газа из огнетушителя допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы.

В.14 При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению положительная (свыше 45 °С) или отрицательная (ниже минус 45 °С) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

### 9 ПЕРЕЗАРЯДКА

9.1 Огнетушители должны перезарядаться после полного или частичного применения, при наличии замечаний, выявленных при проведении внешнего осмотра (см. п.В.13) и если выявлена утечка вытесняющего газа.

9.2 Огнетушители должны перезарядаться не реже одного раза в 5 лет с момента выпуска.

9.3 Огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергавшиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезарядаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

9.4 Огнетушители должны быть заряжены порошком, указанным в разделе 13.

9.5 Огнетушители должны быть заряжены осушенным воздухом, точка росы которого не выше минус 50 °С.

9.6 О проведенной перезарядке огнетушителей делается соответствующая отметка в эксплуатационном паспорте огнетушителя.

**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и перезарядка огнетушителей должны проводиться только в специализированных организациях, имеющих соответствующие лицензии и разрешения, по технической документации предприятия-изготовителя.

### 10 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Условия транспортирования и хранения огнетушителей должны соответствовать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150. Огнетушители могут транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

10.2 При транспортировании и хранении огнетушителей должны быть обеспечены условия, предохраняющие огнетушители от механических повреждений, нагрева свыше 50 °С, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных сред.

### 11 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

11.1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель должен содержать следующую информацию: номер, присвоенный огнетушителю, дату введения огнетушителя в эксплуатацию, место установки



огнетушителя, тип и марку огнетушителя, завод-изготовитель огнетушителя, дату изготовления огнетушителя.

Таблица 4 – Результаты технического обслуживания огнетушителя

Дата и вид проведенного обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя				Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
	Внешний вид и состояние узлов	Полная масса огнетушителя	Давление	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	

11.2 Журнал технического обслуживания огнетушителей рекомендуется выполнять в форме таблицы 5.

Таблица 5 – Журнал технического обслуживания

№ и марка	Ежемесячное обслуживание (вид и дата)				Завязывание о техническом состоянии	Принятые меры	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
	Проверка узлов	Перезарядка	Проверка качества ОТВ	Испытание узлов			

## 12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

12.1 Сведения о сертификации указаны в таблице 6.

Таблица 6 – Сведения о сертификации

Огнетушитель	Орган, выдавший сертификат		
	Российский илльский регистр судостроения, г. Омск	ОС «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России, г. Балашиха	РЦС и З МЧС РБ, г. Минск
ОП-1(а)-АВСЕ	Свидетельство о типовом одобрении СТО № 15.00002.125 (действует до 20.03.2020г.)	Сертификат соответствия С-ВУ ПБ01 В.02929 (действует до 12.12.2019г.)	Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.033 00496 (действует до 04.11.2020г.)
ОП-2(а)-АВСЕ			
ОП-3(а)-АВСЕ			
ОП-4(а)-АВСЕ			
ОП-5(а)-АВСЕ			
ОП-6(а)-АВСЕ	Свидетельство о типовом одобрении СТО № 15.00004.125 (действует до 20.03.2020г.)	Сертификат соответствия С-ВУ ПБ01 В.02929 (действует до 12.12.2019г.)	Сертификат соответствия ВУ/112 02.01.033 00496 (действует до 04.11.2020г.)
ОП-7(а)-АВСЕ			
ОП-8(а)-АВСЕ			
ОП-9(а)-АВСЕ			
ОП-10(а)-АВСЕ		Сертификат соответствия С-ВУ ЧС13.В.00650 (действует до 05.12.2021г.)	
ОП-3(а)-АВСЕ-110			

## 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Огнетушители соответствуют СТБ 11.13.04-2009, техническим условиям ТУ ВУ 300376711.019-2005, отмечены штампом о приемке и признаны годными к эксплуатации. Месяц и год изготовления указаны на этикетке огнетушителя.

Марка огнетушащего порошка: Вексон - АВС 25

Тип огнетушителя:

**ОП-2\*3\* АВСЕ МИГ**

Номер огнетушителя

**06 2017**

Дата выпуска

Штамп о приемке

Дата продажи



## 14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей 38 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяца со дня проведения технического обслуживания.

14.2 Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

14.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя СТБ 11.13.04-2009 и техническим условиям ТУ ВУ 300376711.019-2005 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

- несоблюдения владельцем правил эксплуатации;
- отсутствия заводской пломбы;
- наличия механических повреждений;
- повреждения защитно-декоративных покрытий.

14.5 Наступление срока перезарядки огнетушителя не является гарантийным случаем.

## 15 УТИЛИЗАЦИЯ

15.1 По окончании срока службы огнетушители подлежат утилизации.

15.2 Утилизация огнетушителей производится предприятиями, прошедшими специальную аттестацию и имеющими соответствующую лицензию на проведение таких работ (пункты по техническому обслуживанию огнетушителей).